



INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO

CERTIFICADO

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) - 4636-2099 /
4674-5182 / 4636-2100 /
4636-1808
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

BUENOS AIRES, 25/09/2025

ACTUACIÓN TRAMITE N° 166.362

CERTIFICADO N° 75.260

**CERTIFICADO DE MARCA
RENOVACIÓN**

TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: ALRSA S.A.

MATRÍCULA: 1592

DIRECCIÓN: MORENO 4780

RMH: N/A

LOCALIDAD: LA TABLADA

CP: 1766

PROVINCIA: BUENOS AIRES

TELÉFONO: 4602-5632

REPRESENTANTE/S
TÉCNICO/S: SR. CARLOS ALBERTO TUNINETTI

MATRÍCULA/S
R.T.: T-36016 C.T.P.B.A.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S
RESOLUCIÓN: CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN
ENARGAS N° 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

NORMA/S DE
APLICACIÓN: NAG-212 (2012).

SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y
SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA
VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE
VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

PRODUCTO /S CERTIFICADO/ S

PRODUCTO: VÁLVULA TIPO ESFÉRICA PARA REDES DE HASTA 4 bar

MATRÍCULA IGA: 1592-08

MARCA: VER ANEXO I

VALIDEZ DE LA
CERTIFICACIÓN: 31/08/2027

FAMILIA: VER ANEXO I

MODELO
ENSAYADO: N/A

LABORATORIO: N/A

INFORME N°: N/A

FABRICANTE: ALRSA S.A.

LUGAR DE FABRIC.
/ DEPOSITO: CHICLANA 195 – (1766) LA TABLADA – BUENOS AIRES

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
FIGURAN AL DORSO.

EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCIÓN
MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**



OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

M. Poblete
Mariana Poblete
Ingeniería Química
Mat. CPiC. N° 2840
Representante Técnica
FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

R. Rey
ROBERTO REY
DIRECTOR
INSTITUTO DE FIRMAS ARGENTINO
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN



INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO

CERTIFICADO

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) - 4636-2099 /
4674-5182 / 4636-2100 /
4636-1808
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

BUENOS AIRES, 25/09/2025

ACTUACIÓN TRAMITE N° 166.362

CERTIFICADO N° 75.260

**CERTIFICADO DE MARCA
RENOVACIÓN**

ANEXO I

FAMILIAS:

| MATRÍCULA DE PRODUCTO IGA N° | MARCAS | MODELOS | COD. IDENTIF. DIGITAL ENARGAS | MODELO ENSAYADO |
|---------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 1592-08 | ALARSA | Øn 38,1 mm. | N/A | N/A |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CUERPO: LATÓN FUNDIDO A COQUILLA. ESPESOR MÍNIMO: 5,5 mm. VÁSTAGO, ESFERA, TUERCA DE AJUSTE DE ESFERA Y TUERCA PRENSA: LATÓN TREFILADO. ASIENTOS: TEFLÓN. MANIJA: ACERO PINTADO. PRESIÓN DE TRABAJO: HASTA 4 bar. PARA GAS NATURAL Y LICUADO. CON PRESIÓN DE ENTRADA: 18 mbar Y CAIDA DE PRESIÓN: 1,3 mbar, SE OBTUVO UN CAUDAL DE: 46,52 m³/h/GN. CONEXIONES: ENTRADA Y SALIDA: 1 1/2" x 11 INT. IRAM 5063.

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON EL MODELO CERTIFICADO SEGÚN ACTUACIÓN N° 63.024 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS. -

SÍMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos):



N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**



OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Maria Poblete

Ing. Química

Mat. OCP N° 2840

Representante Técnico

REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

ROBERTO REY
DIRECTOR