



OAA ✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-68-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN

N° BVA / GN / 0106 - 25

This certifies to

Se certifica a

HERMAGAR S.A.

Montiel 5141 (C1439HFI)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Product

Producto

CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE

Marca: **ALARSA**

Modelo: **EXTENSIBLE DIÁM. 1/2"**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 254:2009

Made in

Industria

China

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el

10 de Febrero de 2027

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin los anexos indicados en la página 2.
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Versión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 34 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 34 11 4000-8008 / e mail: bva.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 66 CABA

IT-478 Modelo Certificados Prototipos
Rev 02 16/04/2023

1/2

12/11/25, 11:11



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0106 - 25

General information Datos generales

Importador: Dirección:	HERMAGAR S.A. Montiel 5141 (C1439HFJ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°:	Tec. Carlos Alberto Tuninetti CTPBA T-10-36016
Tipo de Certificado:	Aprobación de Prototipo
Matrícula de Fabricante N°:	BVG 500
Matrícula del Producto N°:	BVG 500/34

Technical features Características técnicas

Marca:	ALARSA	Espesor del tubo:	0.2 mm
Rango de longitudes:	20 a 42 cm 40 a 105 cm	Tipo de flexible:	Extensible
Material del flexible:	Acero inoxidable AISI 316 L	Diámetro nominal:	1/4"
Material conexión macho:	Acero inoxidable AISI 304	Rosca macho según ISO 7/1 (IRAM 5063):	1/4"
Material conexión hembra:	Acero inoxidable AISI 304	Rosca hembra según ISO 228/1 (IRAM 5063):	1/4"
Material arandela de cierre:	Acrílico Nitrilo	Presión máxima de trabajo:	60 mbar
Otros datos: En la documentación que origina la presente.			
El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes			

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado, además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS la que se complementará con el logo de Bureau Veritas. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. **EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.**

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador su ejecución de acuerdo al modelo certificado y deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.