BUREAU VERITAS

Industry Division

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº RESFC-2019-58-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / GN / 0107 - 25

This certifies to
Se certifica a
HERMAGAR S.A.
Montiel 5141 (C1439HFI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Product
Producto
CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
Marca: ***ALARSA***
Modelo: ***EXTENSIBLE DIÁM. ¾"***

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 254:2009

Made in
Industria
China

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el
10 de Febrero de 2027

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin los anexos indicados en la página 2.
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail. bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

IT-476 Modelo Certificados Prototipos
Rev 02 16/04/2023

1/2

BUREAU VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cdc. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0107 - 25

General information
Datos generales

Importador: *Dirección:*	*HERMAGAR S.A.* *Montiel 5141 (C1439HFI) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina*
Representante Técnico: *Matrícula Profesional Nº:*	*Tec. Carlos Alberto Tuninetti* *CTPBA T-10-36016*
Tipo de Certificado:	*Aprobación de Prototipo*
Matrícula de Fabricante Nº: *Matrícula del Producto Nº:*	*BVG 500* *BVG 500/35*

Technical features
Características técnicas

Marca:		*ALARSA*	*Espesor del tubo:*	*0.2 mm*
Rango de longitudes:	*20 a 42 cm*	*40 a 105 cm*	*Tipo de flexible:*	*Extensible*
Material del flexible:		*Acero inoxidable AISI 316 L*	*Diámetro nominal:*	*¾"*
Material conexión macho:		*Acero inoxidable AISI 304*	*Rosca macho según ISO 7/1 (IRAM 5063):*	*¾"*
Material conexión hembra:		*Acero inoxidable AISI 304*	*Rosca hembra según ISO 228/1 (IRAM 5063):*	*¾"*
Material arandela de cierre:		*Acrilo Nitrilo*	*Presión máxima de trabajo:*	*60 mbar*
*Otros datos: **En la documentación que origina la presente.***				
El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes				

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado, además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS la que se complementará con el logo de Bureau Veritas. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador su ejecución de acuerdo al modelo certificado y deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54) (11) 4000 8008
www.bureauveritas.com.ar